

Bijlage K: Tijd tussen twee keuringen

Deze bijlage wordt gebruikt voor apparatuur en niet voor installaties. Per groep apparatuur die in een vergelijkbare situatie wordt gebruikt, wordt een gelijk keuringsinterval bepaald.

In de tabel wordt per onderdeel een keuze gemaakt voor een wegingsgetal. Daar waar het lastig is om een keuze tussen twee waarden te maken, mag ook een tussenliggende waarde worden gekozen.

Factor	Keuzemogelijkheden	Weging	Keuze
Frequentie van gebruik	Regelmatig (vaker dan vijfmaal per jaar)	10	
	Zelden (minder dan vijfmaal per jaar) (Bij stationaire apparatuur is de weging 0)	0	
Deskundigheid van de gebruikers	Uitsluitend door deskundigen	0	
	Niet uitsluitend door deskundigen (Bij stationaire apparatuur is de weging bij gebruik door niet-deskundigen 5)	10	
Omgeving	Niet industrieel, schoon, droog, geen brand-, explosie- of schadegevaar. Vrij van transportmiddelen of zware materialen	0	
	Omgeving niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met zware omgeving	10	
	Zwaar industrieel, vervuילend met brand- en schaderisico, bouwplaats	15	
Kans op beschadiging	Bijzonder klein, beschermd gelegd verlengsnoer of pc in kantooromgeving	0	
	Klein, maar reëel aanwezig. Zoals kleine werkplaats of in auto van servicemonteur	10	
	Groot, zoals elektrische arbeidsmiddelen op een scheepswerf of bouwplaats	15	
Totaal			
Tijd tussen twee keuringen (aflezen uit grafiek)			

